




Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета

В.Н. Спашибина
«15» сентября 2012 г.

Утверждаю:
Директор ГБУ РХ «Республиканский
дом-интернат для детей «Теремок»

Т.П. Чудинова
«15» сентября 2012 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах пожарной безопасности
в Государственном бюджетном учреждении Республики Хакасия
«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок»

Абакан, 2012

Положение правил пожарной безопасности разработано на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

1. Общие положения

- 1.1. Работники организации обязаны знать и соблюдать все требования настоящих правил пожарной безопасности.
- 1.2. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несёт руководитель или лицо, временно исполняющее его обязанности и назначенное приказом директора учреждения.
- 1.3. Все сотрудники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проводимого один раз в 6 месяцев.
- 1.4. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и последствий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка - это - штрафы от 1000 рублей (ч.1 ст.20.4 КоАП РФ) и уголовная ответственность.

2. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

- Правила вызова пожарной охраны;
- Порядок аварийной остановки технологического оборудования;
- Порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
- Правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;
- Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;
- Порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений учреждения (подразделений).

3. Содержание помещений и оборудования

- 3.1. К зданию должен быть обеспечен свободный подъезд. Коридоры, тамбуры, проходы к средствам тушения и электрическим приборам должны быть свободными.
 - 3.2. Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из помещения.
 - 3.3. Не разрешается курение на территории и в помещениях учреждения. За нарушение - штраф от 500 до 1000 рублей.
 - 3.4. В помещении запрещается:
 - а) хранить огнеопасные или легковоспламеняющиеся вещества и жидкости;
 - б) производить электрогазосварочные и другие огневые работы;
-

- в) оставлять без присмотра включенные нагревательные электроприборы;
 - г) несанкционированный доступ посторонних лиц;
 - д) загромождение проездов и проходов;
 - е) нерабочее состояние или отсутствие систем пожарной автоматики;
 - ж) некомплект или отсутствие первичных средств пожаротушения, некомплектованность, нерабочее состояние внутреннего, наружного противопожарного водопроводов.
- 3.5. Не реже одного раза в 3 месяца огнетушители, установленные в помещении должны подвергаться внешнему осмотру.
- 3.6. Рабочие места и оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.
- 3.7. Курение разрешается только за территорией учреждения.

4. Электроустановки, электропроводки и освещение

- 4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилами техники безопасности (ПТБ).
- 4.2. Устройство и эксплуатация электросетей - с применением времянок не допускается.
- 4.3. При эксплуатации электросетей запрещается:
- а) пользоваться проводами с поврежденной изоляцией;
 - б) применять для защиты электросетей вместо автоматов защиты или калиброванных плавких предохранителей - жучки;
 - в) нарушение требований Правил пожарной безопасности и Правил устройства электроустановок при эксплуатации электрооборудования (не проводится замер сопротивлений силовой и осветительной сетей, электропроводная продукция, розетки, выключатели прокладываются по сгораемому основанию, в качестве аппаратов защиты используются некалиброванные плавкие ставки, жилы электропроводов соединяются скруткой и т.д.;
 - г) курение в неустановленных местах, проведение огневых работ без оформления соответствующего наряда - допуска;
 - д) пользование электробытовыми приборами без подставок из негорящих материалов.
- 4.4. Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения.

5. Порядок действий при пожаре

- 5.1. Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или признак горения обязан:
- а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану и назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;
 - б) принять меры по эвакуации детей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
-

5.2. Руководитель учреждения или лицо, исполняющее его обязанности должен:

- а) в случае угрозы жизни людей организовать их спасение;
- б) при необходимости отключить электроэнергию;
- в) прекратить все работы, не связанные с тушением пожара;
- г) организовать встречу подразделений пожарной охраны.

5.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объект.

Инженер по ОТ и ТБ



А.А. Камелькова
