

Утверждаю:  
Директор ГБУ РХ «Республиканский  
дом-интернат для детей «Теремок»  
Н.В. Кеберле  
« 16 » февраля 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ  
о мерах пожарной безопасности  
в Государственном бюджетном учреждении Республики Хакасия  
«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок»

Абакан, 2021

Положение правил пожарной безопасности разработано на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

### 1. Общие положения

1. Работники учреждения обязаны знать и соблюдать все требования настоящих правил пожарной безопасности.

2. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несёт руководитель или лицо, временно исполняющее его обязанности и назначенное приказом директора учреждения.

3. Все сотрудники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проводимого один раз в 6 месяцев.

4. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и последствий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка - это - штрафы от 1000 рублей (ст.20.4 КоАП РФ) и уголовная ответственность.

### 2. Обязанности и действия работников при пожаре

5. Правила вызова пожарной охраны;

6. Порядок аварийной остановки технологического оборудования;

7. Порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

8. Правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

9. Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

10. Порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений учреждения (подразделений).

### 3. Содержание помещений и оборудования

11. К зданию должен быть обеспечен свободный подъезд. Коридоры, тамбуры, проходы к средствам тушения и электрическим приборам должны быть свободными.

12. Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из помещения.

13. Не разрешается курение на территории и в помещениях учреждения. За нарушение - штраф от 500 до 1000 рублей.

14. В помещении запрещается:

а) хранить огнеопасные или легковоспламеняющиеся вещества и жидкости;

б) производить электрогазосварочные и другие огневые работы;

в) оставлять без присмотра включенные нагревательные электроприборы;

г) несанкционированный доступ посторонних лиц;

д) загромождение проездов и проходов;

е) нерабочее состояние или отсутствие систем пожарной автоматики;

ж) некомплект или отсутствие первичных средств пожаротушения,

неукомплектованность, нерабочее состояние внутреннего, наружного противопожарного водопроводов.

15. Не реже одного раза в 3 месяца огнетушители, установленные в помещении должны подвергаться внешнему осмотру.

16. Рабочие места и оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.

#### 4. Электроустановки, электропроводки и освещение

17. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилами техники безопасности (ПТБ).

18. Устройство и эксплуатация электросетей – с применением времянок не допускается.

19. При эксплуатации электросетей запрещается:

а) пользоваться проводами с поврежденной изоляцией;

б) применять для защиты электросетей вместо автоматов защиты или калиброванных плавких предохранителей - жучки;

в) нарушение требований Правил пожарной безопасности и Правил устройства электроустановок при эксплуатации электрооборудования (не проводится замер сопротивлений силовой и осветительной сетей, электропроводная продукция, розетки, выключатели прокладываются по сгораемому основанию, в качестве аппаратов защиты используются некалиброванные плавкие ставки, жилы электропроводов соединяются скруткой и т.д.;

г) курение в неустановленных местах, проведение огневых работ без оформления соответствующего наряда - допуска;

д) пользование электробытовыми приборами без подставок из негорящих материалов.

20. Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения.

#### 5. Порядок действий при пожаре

21. Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или признак горения обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану и назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;

б) принять меры по эвакуации детей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

22. Руководитель учреждения или лицо, исполняющее его обязанности должен:

а) в случае угрозы жизни людей организовать их спасение;

б) при необходимости отключить электроэнергию;

в) прекратить все работы, не связанные с тушением пожара;

г) организовать встречу подразделений пожарной охраны.

23. По прибытии пожарного подразделения руководитель обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объект.